



Veröffentlichung

Netzrelevante Daten gem. § 17 Abs. 2 Strom NZV

Bezugsjahr: 2016

§ 17 Abs. 2 Nr. 1	Jahreshöchstlast Lastverlauf siehe Anlage				12.000 kW
§ 17 Abs. 2 Nr. 2	Netzverluste	MS	MS/NS	NS	Einheit
		609.051	225.398	848.583	kWh
§ 10 Abs. 2 StromNEV	Höhe der Durchschnittsverluste	1,10 %	1,21 %	3,03 %	
§ 17 Abs. 2 Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsmessenen Kunden				4.441 kW
	Summenlast der Netzverluste				354 kW
§ 17 Abs. 2 Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden				4.441 kW
§ 17 Abs. 2 Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene				12.312 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene				56.067.930 kWh
§ 17 Abs. 2 Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung (MS)				462.830 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umspannung (MS/NS)				0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung (NS)				10.251.914 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen				siehe Anlage
§ 17 Abs. 2 Nr. 7	Megne der Verlustenergie				1.683.032 kWh
	Preis der Verlustenergie				37,90 €/MWh

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 Strom NZV)

Nach §12 Abs. 3 Strom NZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.